



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
CALEA UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585
Tel: +4 0251/408200 int. 361, 362, 346
+4 0251/419936
Fax: + 4 0251/408230
www.cjdolj.ro



Nr. 14447/ 20.07.2018

CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

**Referitor: la achiziția publică „Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară”
– publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1024323 / 16.07.2018..**

Ca urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către unii dintre operatorii economici interesați, în conformitate cu art. 160 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, vă transmitem următorul răspuns la întrebarea aferentă:

1. ÎNTREBARE :

-Va rog sa precizați dacă este vorba despre un sistem de climatizare de 65.500 BTU/h format dintr-o unitate exterioară și două unități interioare sau este vorba de două sisteme individuale (formate fiecare din câte o unitate exterioară și o unitate interioară) care însumate ca putere să aibă 65.500 BTU/h.

RĂSPUNS LA ÎNTREBARE :

Ca urmare a întrebării dvs, precizăm următoarele :

Conform fișei tehnice :

„Nr. de instalații de răcire = 2 bucăți

Parametrii tehnici și funcționali pentru o instalație de răcire:

Capacitate de răcire minimă = 65.500. BTU / h;

Flux de aer minim = 3.350. m³/h.....”

Sistemul de climatizare este compus din două instalații de răcire identice , independente, cu parametrii de mai sus.Fiecare instalație de răcire este compusă dintr-o unitate interioară și o unitate exterioară.

Deci sistemul este compus din două instalații de răcire.

Acest sistem de climatizare are 2 X 65.500BTU/h și un flux de aer de 2 X 3.350. m³/h