



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
CALEA UNIRII NR. 19 CRAIOVA 200585
Tel: +4 0251/408200 int. 361, 362, 346
+4 0251/419936
Fax: + 4 0251/408230
www.cjdolj.ro



Nr.15555/03.08.2018

CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

**Referitor: la achiziția publică „Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS - Extindere S.C.J.U. Craiova - Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară”
– publicat în SEAP la secțiunea Anunturi publicitare având nr. ADV1027476 /02.08.2018**

Ca urmare a solicitărilor de clarificări transmise de către unii dintre operatorii economici interesați, în conformitate cu art. 160 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, vă transmitem următorul răspuns la întrebarea aferentă:

ÎNTREBARE:

- *Condiția pe care ati trecut-o în specificația tehnică, respectiv eficiența A++ pentru o răcire este o condiție obligatorie și eliminatoare ?*
- *Se poate compensa printr-o prelungire cu încă 1 an a termenului de garanție ?*

RASPUNS:

- *„Clasa energetică A++ în răcire,, se menține ca cerința minimă obligatorie, deoarece sistemul funcționează continuu, fără întreruperi, asigurând o eficiență energetică corespunzătoare.*
- *Drept urmare nu se accepta compensarea printr-o prelungire cu încă 1 an a termenului de garanție.*