



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Calea Unirii nr. 19 Craiova 200585
ROMÂNIA

☎: + 40 251 408 200 int. 361, 362, 346
+ 40 251 419 936
Fax: + 40 251 408 230
www.cjdolj.ro



NR. 12748/ 28.06.2019

CĂTRE: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: la achiziția publică ” Sistem de climatizare pentru tablourile electrice generale și sursele UPS – Extindere S.C.J.U. Craiova – Cardiologie intervențională și chirurgie cardiovasculară ” – publicat în SEAP la secțiunea Anunțuri publicitare având nr. ADV1088871/27.06.2019

Ca urmare a solicitării de clarificări transmise de către un operator economic interesat, în conformitate cu art. 160 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, vă transmitem următorul răspuns la întrebarea aferentă:

ÎNTREBARE:

- Legat de anunțul ADV 1088871-sistem de climatizare.

La pagina nr.7 din caietul de sarcini, apare la ”Temperatura de operare la racire : -5 grade Celsius – 50 grade Celsius pentru unitatile exterioare ale sistemului de racire”. Produsul nostru funcționează conform fișei tehnice : între -5 grade Celsius -46-48 grade Celsius. Putem să facem oferta cu produsul respectiv?

RĂSPUNSUL Direcției de specialitate:

- Fiind o temperatură deosebită se poate prezenta și un echipament cu limita superioară de funcționare de 46-48 grade Celsius .